

Филиал ПАО «Квадра»  
 «Воронежская генерация»  
 ПП Тепловые сети  
 Эксплуатационный район № 2

394014 г. Воронеж, ул. Лебедева, 2, тел. факс. 241-12-65; 241-01-64; 241-12-64

**АКТ**

**ПЕРВИЧНОГО (ПОВТОРНОГО) ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЧЁТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ У ПОТРЕБИТЕЛЯ**  
 ДОГ. № \_\_\_\_\_

Произведён технический осмотр установленного счётчика горячей воды у потребителя  
ООО ВЯТКО «Домостроитель»

По адресу: ул. Тютинская, д. 3  
 Счётчик горячей воды допускается (не допускается) в эксплуатацию:  
 с «17» 04 2019 г. по «05» 04 2023 г.

Тип счётчика	Заводской номер	Показания счётчика на момент допуска	Место установки, наличие пломбы трубопровод ГВС
СКВ Ø 40	44468-09	0002	обратный трубопровод Тютинская № 16442983

ПОВЕРКА:	Межповерочный интервал:
<u>05.04.2019г.</u>	<u>4 года</u>
	<u>Дата следующей поверки 05.04.2023</u>

**Примечания:**  
Техническая проверка СТБЧ-50 № 467500871 (трубопровод) на 17.04.2019г. 60228 м<sup>3</sup>

1. Для контроля работы счётчика горячей воды, обслуживающему персоналу Абонента необходимо вести в журнале записи показаний.
2. Абонент обязан предъявить счётчик горячей воды на госповерку по истечению срока межповерочного интервала или произвести замену на новый.
3. При неисправности счётчика горячей воды (выхода его из строя), расчёт производится согласно условиям договора.
4. Абонент обязан ежемесячно (26 числа) предоставлять показания счётчика горячей воды в Филиал ПАО «Квадра»- «Воронежская генерация. (ком.211, 201-203, тел./факс 241-12-65; 241-04-08; 261-93-76)

Представитель Энергоснабжающей организации ПП ТС Арсенова Е.Н. (Арсенова Е.Н.)  
 конт. тел 263-79-37  
 Начальник эксплуатационного района № 2 ПП ТС Дробышев Е.Ю. (Дробышев Е.Ю.)  
 конт. тел. 263-70-35  
 Ответственный представитель потребителя В.Т.Тютин 1500000000  
 конт. тел. \_\_\_\_\_